

При этом данные по нормативным потерям не разбиты на потери с утечками теплоносителя и на потери через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

Характеристика потребителей тепловой энергии отапливаемых от котельной «ЦРБ»

Таблица №4

№	Наименование здания	Отапливаемый объем, м ³	Удельная отопительная характеристика, ккал/м ³ °С	Нормированная температура в помещениях, °С	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час
1.	Стационар ЦРБ	19454	0,3	20	0,2856
2.	Инфекционное отделение ЦРБ	3899	0,4	20	0,0763
3.	Поликлиника ЦРБ	7463	0,36	20	0,1315
4.	Кухня ЦРБ	566	0,35	16	0,0089
5.	Молочная кухня (зубной кабинет) ЦРБ	748	0,4	18	0,014
6.	Гаражи ЦРБ	1650	0,7	10	0,0442
7.	Прачечная ЦРБ	845	0,38	16	0,0143
8.	Водолечебница	1260	0,4	20	0,0247
9.	Жилой дом ООО «Комму- нсервис»	3103	0,5	18	0,0726
10.	ИТОГО:	38988			0,6722

Характеристика потребителей тепловой энергии присоединенных к системе горячего водоснабжения

Таблица №5

№	Наименование здания	Q _{ср} , Гкал/час
1.	Стационар ЦРБ (кухня)	0,05
2.	Инфекционное отделение ЦРБ	0,012