

124

Данные по выработке тепловой энергии и потреблению топлива котельной за 2011 год, представленные предприятием, приведены в таблице №7:

Таблица №7

Потреблено газа, м ³ /год	Выработано тепловой энергии, Гкал/год	Затрачено тепловой энергии на собственные нужды котельной, Гкал/год	Отпущено тепловой энергии из котельной, Гкал/год
523994	3772	106,3	3665,7

Транспортировка и распределение тепловой энергии для нужд отопления производится по тепловым сетям, выполненным подземным способом в непроходных каналах. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 1040 м/п.

Протяженность тепловых сетей каждого диаметра и количество задвижек представлено в таблице №8:

Таблица №8

Диаметр трубопровода, вид прокладки - подземный	Протяженность, м (в однострубно м исполнении)	Количество задвижек, шт.
Ду273	372	
ДУ219	283	2
ДУ159	24	0
Ду100	142	1
ИТОГО:	1040	3

Схема тепловых сетей от котельной «Квартальная» представлена в приложении №2.